

Izveštaj o ispitivanju № 505/15
LOŽ ULJE TEŠKO**Naručilac: Grupa za obezbjeđivanje kvaliteta "Rafinerija nafte Brod" a.d.****Adresa naručioca: Svetog Save br. 106 74450 Brod****Rezervoar: S-44****Datum uzorkovanja: 23.08.2015. god.****Visina u rezervoaru: 369,1 cm****Količina: 2 607 528 kg**

R/b	Karakteristike	Jedinica mjere	Metoda	Granične vrijednosti	Rezultati
1	Gustina na 15°C	kg/m ³	BAS EN ISO 3675:2004	Ne normira se	958,0
2	Kinematički viskozitet na 50 °C	mm ² /s	BAS EN ISO 3104:2002 BAS ISO 3104/Cor.1:2011	Ne normira se	754,5
3	Kinematički viskozitet na 100 °C	mm ² /s	BAS EN ISO 3104:2002 BAS ISO 3104/Cor.1:2011	26 - 53	51,62
4	Tačka tečenja	°C	BAS ISO 3016:2000	Ne normira se	+12
5	Tačka paljenja	°C	BAS EN ISO 2719:2003	min 100	159,0
6	Sadržaj sumpora	% m/m	BAS EN ISO 8754:2004	max 3,0	2,03
7	Sadržaj koksa mikro-metodom	%(m/m)	BAS ISO 10370:2004	Ne normira se	7,91
8	Sadržaj vode	%(v/v)	BAS ISO 3733:2000	max 1,5	<0,1
9	Sadržaj pepela	%(m/m)	BAS ISO 6245:2003	Ne normira se	0,038
10	Toplotna moć: -Donja kalorična moć -Gornja kalorična moć	MJ/kg	BAS ASTM D 4868 : 2003 BAS ASTM D 240:2013	Ne normira se	40,71 43,565

Zaključak: Rezultati ispitivanja koji su navedeni u izvještaju se odnose na kvalitet ispitivanog uzorka.

Datum i vrijeme izdavanja izvještaja:**23.08.2015.god u 19:20 h**

Izveštaj odobrio:

Dragana Gardić

Tehnički rukovodilac u smjeni

(Ime i prezime - funkcija)
Dragana Gardić
(potpis)